

**ПАСПОРТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**здания (объекта) по его доступности**  
**для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**  
**(заполняется с учетом строительных норм и правил СНиП 35-01-2001**  
**«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,**  
**«Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений»**  
**(Федеральный Закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ),**  
**с учетом разумного приспособления объектов для доступности инвалидов**  
**согласно «Конвенции о правах инвалидов» ст.5 «Равенство и недискриминация»)**

Муниципальное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского технического творчества Советского района Волгограда»  
*(полное юридическое наименование объекта)*

400002, г. Волгоград, улица Китайская, д. 24, телефон 41-94-34, 41-94-35, E-mail: tehnik.cdtt@yandex.ru  
*(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)*

Волгоград, Советский район  
*(район, город)*

1. Форма собственности здания (объекта) муниципальная  
*(федеральная, государственная, муниципальная, негосударственная)*
2. Вид деятельности (предоставление государственных и муниципальных услуг) образовательная деятельность

*(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание,  
культурно-досуговая деятельность, социальное обслуживание и другая )*

3. ФИО руководителя объекта Стариков Александр Иванович

## 1. УЧАСТКИ И ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

Наименование элементов объекта	Фактическая величина (наличие, отсутствие, не требуется)	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт и т.д.	Выводы комиссии (доступен/ не доступен, частично доступен)
<b>Вход на территорию</b> (наличие, шлагбаума, турникета, ворот, калитки ширина не менее 90 см.)	<b>Калитка ширина-2,5 Турникета и шлагбаума нет</b>		<b>доступен</b>
<b>Доступность путей передвижения к входу в здание</b>	<b>Доступное передвижение</b>		<b>доступен</b>
<b>Автостоянка посетителей</b>	<b>Есть грунтовая, необорудованная и не асфальтированная</b>	<b>Заасфальтировать площадку под автостоянку</b>	<b>Доступно только в летний период</b>
наличие мест и разметки для спецавтотранспорта инвалидов (не менее одного места)	<b>отсутствует</b>	<b>Заасфальтировать площадку под автостоянку и выделить 1 место</b>	<b>Доступно только в летний период</b>

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА

Наименование элементов объекта	Фактическая величина (наличие, отсутствие, не требуется)	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт и т.д.	Выводы комиссии (доступен/ не доступен, частично доступен)
<b>Крыльцо / входная площадка</b>	<b>наличие</b>	<b>Требуется ремонта</b>	<b>доступно</b>
навес	<b>На два входа есть только один</b>	<b>Требуется установки навеса на второй вход</b>	<b>доступен</b>
противоскользящее покрытие	<b>наличие</b>		<b>доступен</b>
<b>Лестница наружная</b>	<b>наличие</b>	<b>Требуется ремонта</b>	<b>доступна</b>
противоскользящее покрытие	<b>Не требуется</b>	<b>Не требуется</b>	<b>доступен</b>
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина - 80 см.	<b>Не требуется</b>	<b>Не требуется</b>	<b>доступно</b>
контрастная окраска первой и последней ступеней	<b>Частично отсутствует</b>	<b>Необходима установка</b>	<b>Частично доступна</b>
поручни с одной стороны ( высота) с двух сторон	<b>отсутствует</b>	<b>Необходима установка</b>	<b>Не доступна</b>
горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	<b>отсутствует</b>	<b>Необходима установка</b>	<b>не доступна</b>

<b>Пандус наружный</b>	<b>наличие</b>		<b>доступен</b>
пандус стационарный	<b>наличие</b>		<b>доступен</b>
ширина марша (не менее 100 см.)	<b>Наличие 1.5 м</b>		<b>доступен</b>
уклон (не более 12 % *)	<b>наличие</b>		<b>доступен</b>
поручни с двух сторон на высоте 70-90 см.	<b>отсутствует</b>	<b>Необходима установка</b>	<b>Не доступен</b>
горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	<b>отсутствует</b>	<b>Необходима установка</b>	<b>Не доступен</b>
нескользкое покрытие	<b>отсутствует</b>	<b>Необходима установка</b>	<b>Не доступен</b>
пандус переносной	<b>Не требуется</b>		
<b>Тамбур</b>			
ширина дверного проема (не менее 90 см.)	<b>Наличие – 2 м</b>		<b>доступен</b>
высота порога (не более 2,5 см.)	<b>Наличие 2 см порога</b>		<b>доступен</b>

\* отношение высоты пандуса к его длине

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

<b>Наименование элементов объекта</b>	<b>Фактическая величина (наличие, отсутствие, не требуется)</b>	<b>Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт и т.д.</b>	<b>Выводы комиссии (доступен/ не доступен, частично доступен)</b>
<b>Лестница</b>	<b>наличие</b>		<b>доступна</b>
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	<b>Частично отсутствует</b>	<b>Необходим ремонт</b>	<b>Частично доступен</b>
контрастная окраска крайних ступеней	<b>наличие</b>	<b>Необходим ремонт</b>	<b>Частично доступен</b>
поручни	<b>наличие</b>		<b>доступен</b>
горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	<b>наличие</b>		<b>доступен</b>
<b>Лифт пассажирский в зоне оказания услуг</b>	<b>Не требуется</b>		
<b>Пандус внутренний</b>	<b>Не требуется</b>		
<b>Пандус переносной</b>	<b>требуется</b>	<b>Необходима установка</b>	
<b>Подъемник для инвалидов</b>	<b>Отсутствует и не требуется</b>		

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Наименование элементов объекта	Фактическая величина (наличие, отсутствие, не требуется)	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт и т.д.	Выводы комиссии (доступен/ не доступен, частично доступен)
<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>	<b>Не требуется</b>		<b>Не требуется</b>
высота рабочей поверхности (80-100 см)			<b>Не требуется</b>
<b>Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)</b>	<b>Не требуется</b>		<b>Не требуется</b>
наличие/отсутствии мест для колясочников	<b>Не требуется</b>		<b>Не требуется</b>
<b>Наличие/отсутствие сантехнического узла для инвалидов-колясочников его доступность</b>	<b>отсутствует</b>	<b>Необходима установка</b>	<b>Не доступен</b>

#### 5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Наименование элементов объекта	Фактическая величина (наличие, отсутствие, не требуется)	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт и т.д.	Выводы комиссии (доступен/ не доступен, частично доступен)
<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуг</b>	<b>наличие</b>		<b>доступен</b>
<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуг с цифрами, буквами по Брайлю</b>	<b>Не требуется</b>		<b>Не требуется</b>
таблички на кабинетах с указанием номера и наименования кабинета	<b>наличие</b>		<b>доступен</b>
наличие (отсутствие) на поверхности поручней рельефных обозначений этажей	<b>отсутствует</b>		<b>Не доступен</b>
на кнопках управления лифта	<b>Не требуется</b>		<b>Не требуется</b>
звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м )	<b>Не требуется</b>		<b>Не требуется</b>
тактильные направляющие на пути движения к лифту, лестнице	<b>Частично есть</b>	<b>Необходима установка</b>	<b>Частично доступен</b>
наличие (отсутствие) пиктограмм	<b>Частично есть</b>	<b>Необходима установка</b>	<b>Частично доступен</b>

6. Выводы комиссии о доступности объекта частично доступен  
(доступен/ частично доступен/ недоступен)

7. Дата составления паспорта объекта 12 мая 2015 года

8. Подписи членов комиссии: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Балычева Л.И.  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Серебренников Ю.В.  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ (Ф.И.И.) Ускова Т.В.  
(подпись)

9. Подпись руководителя объекта \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Стариков А.И.  
(подпись)

Дата «12» мая 2015 года



**Сводная информация по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения административных зданий (объектов), занимаемых департаментом по образованию администрации Волгограда, его структурными подразделениями и подведомственными муниципальными образовательными учреждениями**

№	Наименование объектов	Ф.И.О. руководителя, контактный телефон	Адрес нахождения объекта	Выводы о доступности объекта					Планируемые мероприятия и предложения по устранению несоответствий
				Участки и территории объекта	Входная группа	Пути движения по объекту	Зона оказания услуги	Средства информации на объекте	
1	Советское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда								
<b>Подведомственные муниципальные образовательные учреждения</b>									
1.1	МОУ ЦДТТ	Стариков Александр Иванович 41-94-35 9064076611	400002, Волгоград, ул. Китайская, 24	доступен	Частично доступен	доступен	Частично доступна	Частично доступен	До установка, ремонт. Необходимость принятия муниципальных целевых программ по формированию доступной среды жизнедеятельности
1.2									

**Примечание:** раздел «Планируемые мероприятия и предложения по устранению несоответствий» может включать:

- запланированное на определенный период проведение капитального и текущего ремонта;
- сроки проведения мероприятий по обустройству, переоборудованию объектов;
- сроки проведения мероприятий по перемещению служб, оказывающих муниципальные услуги населению, на нижние этажи зданий;
- приобретение подъемных устройств для инвалидов-колясочников;
- необходимость принятия муниципальных целевых программ по формированию доступной среды жизнедеятельности и т.д.